

Požadavky na úpravu řídicího systému Johnson Controls :

M a R – úprava a doplnění stávajícího řídicího systému (Johnson Controls) o ohřev TV.

(upravit projektovou dokumentaci, rozvaděč a celý řídicí systém, nová grafika)

Požadavky a nastavení :

- ovládání čerpadel (cirkulační a nabíjecí)
- teplota TV na výstupu z bojleru (60° C),
- teplota nabíjecí TV (80° C),
- termostat přehřátí TV na výstupu (70 °C)